



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«03» июля 2018 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 214

В период с «29» июня 2018 года по «03» июля 2018 года
по адресу: г. Ярославль, ул. Космонавтов, д.26а

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «27» июня 2018 года № 214

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 191» (далее - МДОУ «Детский сад № 191»)

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «29» июня 2018 года по 16 час. 00 мин. «03» июля 2018 года

Общая продолжительность проверки: (15 рабочих дней)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) _____

Заведующий МДОУ «Детский сад № 191» Коновалова Антонина Евгеньевна (распоряжение направлено 27.06.2018 года в 13 час. 56 мин. по эл. почте varschkind191@yandex.ru)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), полность, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Яшина Анна Юрьевна

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ «Детский сад № 191» Коновалова А.Е., заместитель заведующего по АХР Горбунова Е.Н.

Краткая характеристика объектов: Здание МДОУ «Детский сад № 191» 2-х этажное, II степени огнестойкости, общей площадью 2333,4 кв.м, введено в эксплуатацию (построено) в 1987 году. Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1. В помещениях детского сада располагаются 11 групп, музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты специалистов, пищеблок. Максимальное количество детей – 272, работников – 75, в ночное время – 1 сторож. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оборудовано естественной вентиляцией, помещения пищеблока – с механическим побуждением. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно расчета, имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности.

Капитальный ремонт и реконструкция здания детского сада за период эксплуатации не проводились. Проектная документация на здание и помещения имеется.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием, положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.			
2.			
3.			

- несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[Подпись]
(подпись проверяющего)

✓ *[Подпись]*
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. сертификаты соответствия № С-US.ПБ04.В.00120 ТР 0622951, ССПБ.СН.ОП031.А.00504
2. договор подряда № 0053 - М от 18.07.2017г.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:
Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Борисенков А.Р.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» июля 20 18 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): **Мордучева Елена Николаевна** *[Подпись]*
(фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» июля 20 18 г. *[Подпись]*
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)