



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий «Детский сад» А.Е.Коновалова

Ответ на предписание №201/1/1 от 02.08.2019г.

С целью устранения выявленных нарушений в результате плановой проверки предприняты следующие меры:

№	Вид нарушения обязательных требований ПБ, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)	Ответственные за выполнение
1.	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения	01.08.2020г.	Выполнено	Заведующий Коновалова А.Е. Зам заведующий по АХР Горбунова Е.Н.
2.	Двери эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки №1 наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2020г.	Выполнено	Зам заведующий по АХР Горбунова Е.Н.
3.	Двери эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки №2 наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2020г.	Выполнено	Зам заведующий по АХР Горбунова Е.Н.
4.	Двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора первого этажа наружу (напротив кухни), оборудована замком, не обеспечивающим возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2020г.	Выполнено	Зам заведующий по АХР Горбунова Е.Н.
5.	Дверь эвакуационного выхода, ведущего из группы №8 в коридор, оборудованы замком, не обеспечивающим возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2020г.	Выполнено	Зам заведующий по АХР Горбунова Е.Н.
6.	Двери эвакуационного выхода, ведущие из групп № 6, 7,10,11 на наружную лестницу 3-го типа оборудованы замками, не обеспечивающими	01.08.2020г.	Выполнено	Зам заведующий по АХР Горбунова Е.Н.

	возможность их свободного открывания изнутри без ключа.			
7.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» СОУЭ над дверями эвакуационных выходов, ведущих из групп №т 6,7,10,11 на наружную лестницу 3-го типа.	01.08.2020г.	Выполнено	Заведующий Коновалова А.Е. Зам заведующий по АХР Горбунова Е.Н.

Заведующий МДОУ «Детский сад №191»

Заместитель заведующей по АХР



Коновалова А.Е.

Горбунова Е.Н.